

Reçu de

03/04/2021

Syndicat Intercommunal
des Eaux du Vexin Normand

POUR AFFICHAGE

Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT

VEXIN NORMAND (SAEP)

5 rue de Penhièvre

27700 LES ANDELYS

Evreux, le 30 avril 2021

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

VEXIN NORMAND

Prélèvement	00152789	Prélevé le : mercredi 14 avril 2021 à 10h40
Unité de gestion	VEXIN NORMAND (UGE 0075)	par : LABEO CA
Installation	BEZU SAINT ELOI (TTP 000545)	Type visite : AU
Point de surveillance	STATION DE BEZU (P 000000526)	Type d'eau : T1
Commune	BEZU-SAINT-ELOI	Motif : suivi renforcé
Localisation exacte	ROBINET SORTIE STATION	

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0.30 NFU				2.00
Aspect (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Température de l'eau	12.8 °C				25.00
Conductivité à 25°C	753 µS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.2 unité pH			6.50	9.00
Chlore total	0.30 mg(Cl ₂)/L				
Chlore libre	0.30 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 27NO3	Code SISE de l'analyse : 00155934	Référence laboratoire : U21.2317-3-1
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES		
Nitrates (en NO ₃)	47,1 mg/L	50,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00152789)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, en raison de la présence régulière de perchlorates à des concentrations supérieures à 4 µg/l, il est recommandé de ne pas utiliser cette eau pour la préparation des biberons des nourrissons de moins de 6 mois.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur du génie sanitaire
Mouloud BOUKERFA