

Reçu le

06 OCT. 2022

Syndicat Intercommunal  
des Eaux du Vexin Normand

POUR AFFICHAGE

MONSIEUR LE PRÉSIDENT  
VEXIN NORMAND (SAEP)  
5 rue de Penthièvre  
  
27700 LES ANDELYS

Evreux, le 4 octobre 2022

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### VEXIN NORMAND

Prélèvement 00159243  
Unité de gestion VEXIN NORMAND (UGE 0075)  
Installation BEZU SAINT ELOI (TTP 000545)  
Point de surveillance STATION DE BEZU (P 0000000526)  
Commune BEZU-SAINT-ELOI  
Localisation exacte ROBINET SORTIE STATION

Prélevé le : jeudi 29 septembre 2022 à 10h00  
par : LABEO CA  
Type visite : AU  
Type d'eau : T1  
Motif : suivi renforcé

#### Mesures de terrain

#### Résultats

#### Limites de qualité

#### Références de qualité

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,30 NFU				2,00
Température de l'eau	12,1 °C				25,00
Conductivité à 25°C	771 uS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,08 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,10 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

#### Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 27NO3  
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES  
Nitrate (en NO3)

Code SISE de l'analyse : 00162387

Référence laboratoire : U22.6590-1-1

47,1 mg/L

50,00

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00159243)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, en raison de la présence régulière de perchlorates à des concentrations supérieures à 4 µg/L, il est recommandé de ne pas utiliser cette eau pour la préparation des biberons des nourrissons de moins de 6 mois.

P/Le Préfet et par délégation  
Signé

L'ingénieur du génie sanitaire  
Mouloud BOUKERFA