

Reçu le

20 OCT. 2022

Syndicat Intercommunal  
des Eaux du Vexin Normand

**POUR AFFICHAGE**

Agence régionale de santé de Normandie  
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT  
VEXIN NORMAND (SAEP)  
5 rue de Penthièvre  
  
27700 LES ANDELYS

Evreux, le 19 octobre 2022

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

**VEXIN NORMAND**

Prélèvement	00159417	Prélevé le :	lundi 10 octobre 2022 à 11h30
Unité de gestion	VEXIN NORMAND (UGE 0075)	par :	LABEO RB
Installation	BEZU SAINT ELOI (UDI 000443)	Type visite :	D1
Point de surveillance	CENTRE VILLE (S 0000000639)	Type d'eau :	T
Commune	NEAUFLES-SAINT-MARTIN	Motif :	contrôle sanitaire
Localisation exacte	mairie robinet cuisine		

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	16,3 °C				25,00
Conductivité à 25°C	794 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,0 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,39 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,40 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127	Code SISE de l'analyse : 00162561	Référence laboratoire : U22.6974-1-1
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL	
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL	
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>		
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,01 mg/L	
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	46,3 mg/L	50,00
<b>DIVERS MINERAUX</b>		
Perchlorate	4,9 µg/L	0,10

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00159417)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, cette eau présentant une concentration en perchlorates supérieure à 4 µg/L, il est recommandé de ne pas l'utiliser pour la préparation des biberons des nourrissons de moins de 6 mois.

P/Le Préfet et par délégation  
Signé  
L'ingénieur du génie sanitaire  
Mouloud BOUKERFA