



**PRÉFET
DE L'EURE**

Liberté
Égalité
Fraternité

Reçu le

23 JAN. 2025

POUR AFFICHAGE



Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

Syndicat Intercommunal
des Eaux du Vexin Normand

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
VEXIN NORMAND (SAEP)
5 rue de Penhièvre

27700 LES ANDELYS

Evreux, le 22 janvier 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

VEXIN NORMAND

Prélèvement	00169536	Prélevé le : jeudi 05 décembre 2024 à 10h30
Unité de gestion	VEXIN NORMAND (UGE 0075)	par : LABEO MM
Installation	BEZU SAINT ELOI (TTP 000545)	Type visite : AU
Point de surveillance	STATION DE BEZU (P 0000000526)	Type d'eau : T1
Commune	BEZU-SAINT-ELOI	Motif : suivi renforcé
Localisation exacte	ROBINET SORTIE STATION	

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobométrique NFU	<0.3 NFU				2.00
Température de l'eau	11.4 °C				25.00
Conductivité à 25°C	784 uS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.5 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.26 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0.27 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 27NO3	Code SISE de l'analyse : 00172676	Référence laboratoire : U24.10436-1-1
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES		
Nitrates (en NO ₃)	46.7 mg/L	50.00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00169536)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, en raison de la présence régulière de perchlorates à des concentrations supérieures à 4 µg/L, il est recommandé de ne pas utiliser cette eau pour la préparation des biberons des nourrissons de moins de 6 mois.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET

Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr