



Reçu le

PREFECTURE DE L'EURE

POUR AFFICHAGE

8 MAR. 2020

Agence régionale de santé de Normandie
Direction de la santé publique
Pôle santé environnement

Syndicat Intercommunal
des Eaux de la Région de Normandie

MONSIEUR LE PRESIDENT
VEXIN NORMAND (SAEP)
5 rue de Penthièvre
27700 LES ANDELYS

Evreux, le 6 mars 2020

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
VEXIN NORMAND

Prélèvement 00147967
Unité de gestion VEXIN NORMAND (UGE 0075)
Installation BEZU SAINT ELOI (TTP 000545)
Point de surveillance STATION DE BEZU (P 0000000526)
Commune BEZU-SAINT-ELOI
Localisation exacte ROBINET SORTIE STATION

Prélevé le : mercredi 12 février 2020 à 10h30
par : LABEO PH
Type visite : AU
Type d'eau : T1
Motif : suivi renforcé

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,30 NFU				2,00
Température de l'eau	9,9 °C				25,00
Conductivité à 25°C	719 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
Chlore total	0,27 mg(Cl2)/L				
Chlore libre	0,27 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 27NO3	Code SISE de l'analyse : 00151115	Référence laboratoire : EP20-02645
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES		
Nitrates (en NO3)	45,7 mg/L	50,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00147967)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, en raison de la présence régulière de perchlorates à des concentrations supérieures à 4 µg/l, il est recommandé de ne pas utiliser cette eau pour la préparation des biberons des nourrissons de moins de 6 mois.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Delphine JULIEN