PLV :

PRÉFET
DE L'EURE
Liberté
Égalité
Fraternité

Reçu le
29 OCT. 2026
Syndicat Intercommunal
des Eaux du Vexin Normand

POUR AFFICHAGE

ars Agence Régionale de Santé Normandie

Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT
VEXIN NORMAND (SAEP)
5 rue de Penthièvre

27700 LES ANDELYS

Evreux, le 27 octobre 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

VEXIN NORMAND

Prélèvement	00176965
Unité de gestion	VEXIN NORMAND (UGE 0075)
Installation	BEZU SAINT ELOI (UDI 000443)
Point de surveillance	CENTRE VILLE (S 0000000639)
Commune	NEAUFLES-SAINT-MARTIN
Localisation exacte	mairie

Prélevé le : jeudi 13 août 2026 à 11h05
par : LABEO MM
Type visite : AU
Type d'eau : T
Motif : CP

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	26,4 °C				***25,00***

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : BMT Code SISE de l'analyse : 00180105 Référence laboratoire : U26.8000-3-2

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Nickel	3,7 µg/L			20,00	
Cuivre	0,17 mg(Cu)/L			2,00	1,00
Plomb	10,1 **µg/L**			**10,00**	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00176965)

Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité définie pour le plomb. Compte tenu de l'influence du réseau sur l'évolution des concentrations en plomb, celle-ci n'est pas représentative de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution. Par ailleurs, la référence de qualité fixée pour la température n'est pas satisfaite sur ce prélèvement. De plus,il convient de noter qu'en raison de la présence régulière de nitrates à des concentrations supérieures à la limite de qualité, il est recommandé aux femmes enceintes et nourrissons de ne pas consommer cette eau; et qu'en raison de la présence régulière de perchlorates à des concentrations supérieures à 4 µg/L, il est recommandé de ne pas utiliser cette eau pour la préparation des biberons des nourrissons de moins de 6 mois.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET